

ATA DE CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES DO EDITAL MODALIDADE Pregão Nº 21/2020

Aos vinte e cinco dias de maio de 2020, as 08:30, no Edifício da Prefeitura Municipal de Indianópolis, com endereço à Praça Caramuru, 150, nesta cidade, reuniu-se a Comissão De Pregão da Municipalidade com o objetivo de julgar a Licitação Publica, sob a modalidade Pregão, Nº 21/2020, que tem por objeto Registro de preços com objeto eventual de aquisição de recarga de extintores de incêndio e testes hidrostáticos, a fim de atender às necessidades do município de Indianópolis. Para início dos trabalhos foram credenciadas as proponentes

CARNICELLI & CIA LTDA - EPP

CNPJ 15.307.203/0001-00

RUA JULIO SERRANTE, 390 - CEP: 87211454 - BAIRRO: COMPLEXO IND. BATAGLIA CIDADE/UF: Cianorte/PR

REPRESENTANTE: WAGNER ANDRIAN FERNANDES

CPF 005.251.539-77

Foi então decidida a abertura dos envelopes contendo a proposta exigida no Processo nº 38/2020, que após receber as rubricas autenticatorias pertinentes, ficou constatada a não desclassificação de nenhuma das proponentes e, a renúncia expressa dos licitantes participantes do direito de recurso desta fase. Decidiu-se pela abertura da fase de lances, sendo registrados os seguintes lances:

Lote1 - Lote 001				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.556,00	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.556,00	15.307.203/0001-00	Sim
Lote2 - Lote 002				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.116,40	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.116,40	15.307.203/0001-00	Sim
Lote3 - Lote 003				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.964,40	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.964,40	15.307.203/0001-00	Sim
Lote4 - Lote 004				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	3.878,80	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	3.878,80	15.307.203/0001-00	Sim
Lote5 - Lote 005				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.292,80	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.292,80	15.307.203/0001-00	Sim
Lote6 - Lote 006				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.976,00	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.976,00	15.307.203/0001-00	Sim
Lote7 - Lote 007				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado

Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.822,00	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.822,00	15.307.203/0001-00	Sim
Lote8 - Lote 008				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	3.564,00	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	3.564,00	15.307.203/0001-00	Sim
Lote9 - Lote 009				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.674,48	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.674,48	15.307.203/0001-00	Sim
Lote10 - Lote 010				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.164,40	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.164,40	15.307.203/0001-00	Sim
Lote11 - Lote 011				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	944,20	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	944,20	15.307.203/0001-00	Sim
Lote12 - Lote 012				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.154,20	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	1.154,20	15.307.203/0001-00	Sim
Lote13 - Lote 013				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	4.668,16	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	4.668,16	15.307.203/0001-00	Sim
Lote14 - Lote 014				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	3.191,00	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	3.191,00	15.307.203/0001-00	Sim
Lote15 - Lote 015				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.835,16	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.835,16	15.307.203/0001-00	Sim
Lote16 - Lote 016				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	826,16	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	826,16	15.307.203/0001-00	Sim
Lote17 - Lote 017				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.851,40	15.307.203/0001-00	Sim
1	CARNICELLI & CIA LTDA - EPP	2.851,40	15.307.203/0001-00	Sim

Após a fase de lances, passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação exigida de cada uma das empresas consideradas habilitadas neste procedimento, dando-se conhecimento aos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que eram rubricadas. Ao exame dos documentos, constatou-se novamente a não desclassificação de nenhum dos licitantes participantes e, a renúncia expressa do direito de recurso desta fase. Diante dos elementos constantes dos documentos, atendendo-se aos critérios de interesse público neste Processo de Licitação, o Pregoeiro, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração, julgou esta licitação pela classificação:

CARNICELLI & CIA LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Recarga para extintor de incêndio água pressurizada 10 litros classe A Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	AP 10 LTS	CARG	40,00	34,79	1.391,60
1	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	AP 10 LTS	SERV	10,00	16,44	164,40
2	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 4 kg classe ABC Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	CARG	32,00	61,00	1.952,00
2	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
3	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 6 kg classe ABC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	CARG	40,00	70,00	2.800,00
3	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
4	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 4 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG BC	CARG	100,00	35,50	3.550,00
4	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG BC	SERV	20,00	16,44	328,80
5	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 6 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG BC	CARG	48,00	43,60	2.092,80
5	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG BC	SERV	10,00	20,00	200,00
6	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco	EXTIN	PQS 08KG	CARG	32,00	55,50	1.776,00

		8 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTINTORES	BC				
6	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 08KG BC	SERV	10,00	20,00	200,00
7	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 12 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 12KG BC	CARG	24,00	65,50	1.572,00
7	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 12KG BC	SERV	10,00	25,00	250,00
8	1	Recarga para extintor de incêndio gás carbônico 6 kg classe BC Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	CO2 06KG BC	CARG	36,00	94,00	3.384,00
8	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	CO2 06KG BC	SERV	10,00	18,00	180,00
9	1	Recarga para extintor de incêndio gás carbônico 4 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	CO2 04KG	SERV	24,00	62,27	1.494,48
9	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	CO2 04KG	SERV	10,00	18,00	180,00
10	1	Recarga para extintor de incêndio veicular pó ABC 2-A:10-B:C 2 kg Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 02KG ABC	CARG	20,00	100,00	2.000,00
10	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 02KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
11	1	Recarga para extintor de incêndio veicular pó ABC 2-A:20-B:C 4 kg Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 01 ano e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	CARG	20,00	38,99	779,80
11	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
12	1	Recarga para extintor de incêndio veicular pó ABC 3-A:20-B:C 06 kg Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 01 ano e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	CARG	20,00	49,49	989,80

12	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
13	1	Extintor predial tipo ABC de 4 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução n° 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.	EXTANG	PQS 04KG ABC	UNID	8,00	105,08	840,64
13	2	Extintor predial tipo ABC de 6 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução n° 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de	EXTANG	PQS 06KG ABC	UNID	4,00	210,00	840,00

		carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.						
13	3	Extintor predial tipo BC de 12 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.	EXTANG	PQS 12KG BC	UNID	8,00	149,12	1.192,96
13	4	Extintor predial tipo BC de 4 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e	EXTANG	PQS 04KG BC	UNID	8,00	99,60	796,80

		<p>resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
13	5	<p>Extintor predial tipo BC de 6 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>	EXTANG	PQS 06KG BC	UNID	8,00	124,72	997,76
14	1	<p>Extintor veicular de pó ABC 2-A: 10-B: C de 2 kg, para micro-ônibus Com selo do INMETRO e adesivos informativos. Conteúdo com validade de 5 anos a contar da data de entrega, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 01 ano e assistência técnica local.</p>	EXTANG	PQS 02KG ABC	UNID	8,00	120,00	960,00
14	2	<p>Extintor veicular de pó ABC 2-A: 20-B: C de 4 kg para ônibus e veículos de transporte inflamável. Com selo do INMETRO e adesivos informativos.</p>	EXTANG	PQS 04KG ABC	UNID	8,00	120,07	960,56

		Conteúdo com validade de 01 ano a contar da entrega, garantia para defeitos de fabricação pelo período 1 ano e assistência técnica local.						
14	3	Extintor veicular de pó ABC 3A:20-BC 6 kg O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.	EXTANG	PQS 06KG ABC	UN	4,00	171,51	686,04
14	4	Extintor veicular de pó ABC de 1 kg, para veículos leves Com selo do INMETRO e adesivos informativos. Conteúdo com validade de 5 anos, a contar da data de entrega, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 05 anos e assistência técnica local.	EXTANG	PQS 01KG ABC	UNID	8,00	73,05	584,40
15	1	Extintor de incêndio à base de CO2 BC 4 kg O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga, tubo-sifão, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809:2013; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157	RESIL	C02 04KG	UNID	4,00	318,04	1.272,16

		<p>o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a instalação dos extintores no local estabelecido, com a placa identificadora em PVC 3mm de forma quadrada ou retangular, com fundo vermelho e símbolo fotoluminescente; e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
15	2	<p>Extintor de incêndio à base de CO2 BC 6 kg O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga, tubo-sifão, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809:2013; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a instalação dos extintores no local estabelecido, com a placa identificadora em PVC 3mm de forma quadrada ou retangular, com fundo vermelho e símbolo fotoluminescente; e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para</p>	RESIL	C02 06KG	UN	4,00	390,75	1.563,00

		equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.						
16	1	Extintor de incêndio água pressurizada 10 litros classe A Aplicação Predial. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga. componente principal certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.	EXTANG	AP 10 LTS	UNID	8,00	103,27	826,16
17	1	Suporte de parede em L para fixação de extintores em parede	LUIZ CLEMENTE	SUPORTE L	UNID	50,00	4,32	216,00
17	2	Suporte de solo para extintores AP 10L, CO2 6 kg e 4 kg, PQS 12 kg	LUIZ CLEMENTE	SUPORTE SOLO	UNID	50,00	25,60	1.280,00
17	3	Suporte tripé para os extintores modelos pó 4 e 6 kg.	LUIZ CLEMENTE	SUPORTE TRIPE	UNID	60,00	22,59	1.355,40
TOTAL								40.479,56

Tendo em vista que estavam presentes a esta sessão todos os prepostos das proponentes, dá-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, abrindo-se o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pelo Pregoeiro, membro da unidade de Controle Interno e Representantes das proponentes presentes.

INDIANOPOLIS, PARANÁ, EM 25/05/2020

Leonardo Beumer Cardoso

Pregoeiro

CARNICELLI & CIA LTDA - EPP

CNPJ 15.307.203/0001-00